



Общество с ограниченной ответственностью

«CCT»

ОГРН 1215000044324 ИНН 5029262456

СП 73.13330.2016 Приложение Е (обязательное)
Форма паспорта системы вентиляции (системы кондиционирования воздуха)

ПАСПОРТ

системы вентиляции (системы кондиционирования воздуха)

Наименование системы,
установки

***Приточная вентиляция
с механическим побуждением воздуха***

Объект

***ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АрмДентал»***

Адрес

***Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Нижегородский, шоссе
Перовское, дом 2, корпус 2, помещение 12Н***

Зона, цех, помещения

Кабинеты зубных техников

Общие сведения:

III

1. Назначение системы

Приточная вентиляция (ПУ)

2. Местонахождение оборудования системы

***Российская Федерация, город Москва,
вн.тер.г.муниципальный округ Нижегородский, шоссе
Перовское, дом 2, корпус 2, помещение 12Н***

Е.1 Основные технические характеристики оборудования системы

Таблица Е.1.1 - Вентилятор

Данные	Тип	N	Диаметр рабочего колеса, мм	Расход, м ³ /ч	Полное давление, Па	Диаметр шкива, мм	Частота вращения, с- 1
По проекту	RCV-900	1	-	500	330	-	2350
Фактически	VK 200/1	1	-	500	330	-	2350

Примечание -



Таблица Е.1.2 – Электродвигатель

Данные	Тип	Мощность, кВт	Частота вращения, с ⁻¹	Диаметр шкива, мм	Вид передачи
По проекту		0,3	2350	-	прямой
Фактически		0,3	2350	-	прямой

Примечание - *бесколлекторный синхронный двигатель со встроенным электронным управлением, 220В*

Таблица Е.1.3 - Воздухонагреватели, воздухоохладители, в том числе зональные

Данные	Тип или модель	Кол-во, шт.	Схема		Вид и параметры теплохладоносителя	Опробование теплообменников на рабочее давление (выполнено, не выполнено)
			обвязки по теплохладоносителю	расположения по воздуху		
По проекту	ЕН-9000	1	автоматика	-	электричество	-
Фактически	ЕН-9000	1	автоматика	-	электричество	-

* Выполняется монтажной (строительной) организацией с участием застройщика или технического заказчика (наладочной организации).

Примечание - *водяной калорифер (нагреватель) с автоматическим управлением "Breezart"*

Таблица Е.1.4 - Пылегазоулавливающее устройство

Данные	Наименование	№	Кол-во, шт.	Расход воздуха, м ³ /ч	% подсоса (выбив)	Сопротивление, Па
По проекту	ZFA-250 F5	-	1	500	-	27
Фактически	ZFA-250 F5	-	1	500	-	27

Примечание - *Фильтрация воздуха фильтр тонкой очистки F5*

Таблица Е.1.5 - Увлажнитель воздуха

Данные	Насос				Электродвигатель			Характеристика увлажнителя
	Тип	Расход воды, м ³ /ч	Давление перед форсунками, кПа	Частота вращения, с ⁻¹	Тип	Мощность, кВт	Частота вращения, с ⁻¹	
По проекту	-	-	-	-	-	-	-	-
Фактически	-	-	-	-	-	-	-	-

Примечание - -

Е.2 Расходы воздуха по помещениям (по сети)



Общество с ограниченной ответственностью

«ССТ»

ОГРН 1215000044324 ИНН 5029262456

Таблица Е.2 - Расход воздуха по помещениям

Номер мерного сечения	Наименование помещений	Расход воздуха, м ³ /ч		Невязка, % отклонения от показателей
		фактически	по проекту	
1	Зубных техников	154	155	-4,0

Выводы:

Условия и режим работы технологического оборудования номинальный. Вентиляционная система медицинского центра обеспечивает эффективность и нормируемый расход воздуха. Объемы поступающего и удаляемого воздуха, кратность воздухообмена соответствует значениям, указанным в проектной документации с допуском 10% согласно ГОСТ Р 52539-2006

Представитель застройщика или технического заказчика
(наладочной организации)

***Генеральный директор
ООО "ССТ"***

Бабенко Е.А.

(подпись, инициалы, фамилия)

М. П.

Представитель лица, осуществляющего подготовку
проектной документации

(подпись, инициалы, фамилия)

М. П.

Представитель монтажной
(строительной) организации

***Генеральный директор
ООО "ССТ"***

Бабенко Е.А.

(подпись, инициалы, фамилия)

М. П.